

2026년 6월 수도꼭지(일반관) 수질검사 성적서														
번 호	채수일자	채수장소		수온 (℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	탁도 (NTU)	맛	냄새	일반세균 (CFU/ml)	총대장균군 (/100ml)	대장균 (/100ml)	적 부	비고
기 준				-	4.0 이하	5.8~8.5	0.5 이하	무미	무취	100 이하	불검출	불검출		
1	20260608	문산	선유리 738-204호 ㈜인스타	24.1	0.78	7.4	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
2	20260608	문산	선유리 1373-12번지 케이티솔루션㈜	24.4	0.54	7.4	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
3	20260608	문산	휴먼빌 사랑나루 어린이집	23.0	0.64	7.4	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
4	20260608	문산	당동리 169-9 세성아파트 상가	23.3	0.68	7.4	0.07	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
5	20260608	문산	당동주공1단지 아파트	23.8	0.65	7.4	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
6	20260608	문산	당동리 880 홈플러스	23.5	0.61	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
7	20260611	탄현	필승로506 로드빌상가	24.2	0.38	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
8	20260611	탄현	법흥리 1581-1(약산로 76) Y헤어	24.3	0.41	7.4	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
9	20260617	월롱	통일로 983 월롱농협	24.5	0.52	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
10	20260617	월롱	덕은리 1284 디엘이엘씨디프라자	24.3	0.50	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
11	20260617	파주	솔이홀로 295 파주읍사무소	24.0	0.61	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
12	20260617	파주	파주읍 연풍4리 282-11 삼성사	23.9	0.65	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
13	20260621	법원	법원을 사임당로 845 법원리우체국	24.9	0.35	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
14	20260621	법원	법원리 681-6 이마트	25.1	0.38	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
15	20260617	광탄	신산리 683동신라메르아파트 상가	23.9	0.40	7.3	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
16	20260617	광탄	기산로 9 영장보건소	23.6	0.36	7.3	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
17	20260617	광탄	발랑리 289-3 CU	24.0	0.34	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
18	20260619	파평	장파리 374-1 마을회관	23.5	0.57	7.3	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
19	20260619	파평	금파리533 ㈜태림에프텔	23.3	0.54	7.3	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
20	20260619	적성	적성면 청송로 1063 CU 적성재일점	23.1	0.43	7.3	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
21	20260619	적성	마지리 50-3 적성하나로마트	23.6	0.40	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
22	20260619	적성	어삼로 30-1 로드카페	23.8	0.41	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
23	20260625	금촌	아동동 베리고개길 46-10	24.1	0.50	7.5	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
24	20260625	금촌	아동동 91-6(통일로 554) 농업기술센터	23.8	0.48	7.4	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
25	20260625	금촌	아동동 283-10 팜스프링@	23.6	0.49	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
26	20260625	금촌	새꽃로 175 삼성디지털프라자	24.2	0.52	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
27	20260625	금촌	금촌동 56-2 축협	23.9	0.57	7.5	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
28	20260625	금촌	금촌동 949-1 현대미소래산부인과	24.3	0.54	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
29	20260626	금촌	금촌동 959-2 FT마트(금촌점)	24.2	0.50	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
30	20260626	금촌	금촌동 984 새꽃마을 3단지	24.8	0.58	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
31	20260626	금촌	금촌동 서원마을 7단지	24.6	0.52	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
32	20260626	금촌	금능동 435-5 미락삼계탕	24.8	0.50	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
33	20260626	금촌	금촌동 중앙로 211 금촌다목적 체육관	24.3	0.48	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
34	20260626	금촌	검산동 130-8 성원@상가	24.3	0.56	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
35	20260626	금촌	금촌동 1015 대											

36	20260610	조리	대원리 992-1 한라아파트	24.3	0.59	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
37	20260610	조리	대원리 218 동문그린씨티A	24.5	0.57	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
38	20260610	조리	봉일천 13-15 토파즈A	24.7	0.48	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
39	20260610	조리	내산길 29 조리도서관	24.3	0.55	7.5	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
40	20260610	조리	통일로480 등원2리마을회관	24.8	0.51	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
41	20260623	교하	당하동195-5 교하이마트(파주점)	24.6	0.55	7.3	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
42	20260623	교하	교하로 1423 자유교회	24.3	0.51	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
43	20260623	교하	오도동 15-8 일품수타손짜장	24.5	0.53	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
44	20260623	교하	연다산길 76 보람FS	24.6	0.60	7.7	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
45	20260623	교하	청암로 17번길17 운정홈플러스	24.8	0.63	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
46	20260623	교하	심학산로 423번길 대전식자재마트	24.9	0.54	7.7	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
47	20260623	교하	미래로535 해솔마을 3단지	25.0	0.50	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
48	20260623	교하	와석순화로 307 산내마을 11단지	24.1	0.53	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
49	20260623	교하	미래로 602번길 57 가람프라자	24.8	0.51	7.7	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
50	20260623	교하	와동동240 동문1차아파트(가람마을3단지)	24.6	0.55	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
51	20260623	교하	가람로 116번길 가람마을5단지	24.8	0.60	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
52	20260623	교하	가람로 150번길 41-34 운정스포츠허브	24.9	0.66	7.7	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
53	20260619	교하	야당동295-4 운정역	22.6	0.51	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
54	20260619	교하	야당동 4번지 신교하농협(지산지점)	24.6	0.59	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
55	20260619	교하	운정로 102 상지석4리마을회관	24.3	0.58	7.7	0.07	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
56	20260619	교하	하우길 3길 77 운정4동출장민원실	23.1	0.63	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
57	20260619	교하	야당동 836외 11필지 야당역	25.1	0.57	7.7	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
58	20260619	교하	한빛로 11 자유로아이파크 관리사무소	25.0	0.56	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
59	20260619	교하	동패동 1800 운정다목적체육관	24.3	0.63	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
60	20260619	교하	동패동 211-37(동패로 115) 벽산할인마트	24.6	0.61	7.7	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
61	20260619	교하	한울로 84 한울마을5단지	23.5	0.59	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
62	20260619	교하	동패동284 동명빌딩	22.2	0.63	7.0	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
63	20260619	교하	책향기로423 지하1층 농협하나로마트	22.6	0.58	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
64	20260619	교하	해울1길 20 우미프라자	22.8	0.62	7.7	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
65	20260623	교하	동패동1692 교하도서관	24.6	0.40	7.7	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
66	20260623	교하	문발로547 노을빛마을주공2단지	24.3	0.50	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
67	20260623	교하	파주로 41 문발셀프주유소	24.6	0.56	7.6	0.08	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
68	20260623	교하	문발로 302 롯데프리미엄아울렛	24.1	0.60	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	저수조
69	20260623	교하	문발로140-201호 점프존상가	24.8	0.59	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수
70	20260623	교하	산남로 107번길 9 이마트24	24.7	0.57	7.6	0.09	없음	없음	0	불검출	불검출	적합	직수